

RAPPORT DE VÉRIFICATION



COMMUNE DE BOURG ACHARD
PL DE LA MAIRIE
27310 BOURG-ACHARD

PORTES, PORTAILS ET BARRIERES

Vérification générale périodique

Type d'équipement	Désignation / Usage	Marque	N° série // Libellé client	Lieu de vérif. Emplacement	Nb Obs	Non vérifié	Mise à l'arrêt préconisée
Porte	Porte piétonne	RECORD	1292320-1	Entrée Pôles des arts	0		

Adresse d'intervention :
PLE DES ARTS MAURICE RAVEL
-
27310 BOURG-ACHARD

Mission réalisée le 09/09/25

Date de vérification précédente : 01/10/24
Périodicite : 6 mois / Prochaine vérification : 03/26

Références SOCOTEC :
N° du rapport : 9297A/25/4413
Date du rapport : 18/09/2025
N° d'affaire : 23019297A000037/25000
Désignation : 27 - BOURG-ACHARD - BATIMENTS COMMUNAUX-Vérification périodique
N° intervention : 9297A250900000000027



Aucune observation

Références Client :
Site : Portes Pôles des arts



2.1.3.0 - PPB136460

Agence Equipements Évreux

SOCOTEC EQUIPEMENTS - 495 rue Concorde, ZAC du Long Buisson - 27930 GUICHAINVILLE
Tél. : (+33)2.32.28.92.61
Email : clients.eqts.picardie-normandie@socotec.com
SOCOTEC EQUIPEMENTS - SAS au capital de 8.285.270 euros - 834 096 695 RCS Versailles
Siege social : Immeuble Mirabeau - 5 place des Freres Montgolfier
Guyancourt - CS 20732 - 78182 Saint Quentin-en-Yvelines Cedex - FRANCE - www.socotec.fr

Vérificateur : M AUZOUX Guillaume
Nombre de pages : 4

MODALITES DE LA VERIFICATION

Accompagnateur : Absence d'accompagnement

Le contrôle a été effectué conformément aux exigences réglementaires ou contractuelles :

- par l'examen visuel des parties accessibles ou rendues accessibles à la demande du vérificateur ;
- par des essais de fonctionnement ;

La liste des points de vérification figure en annexe du présent rapport.

VERIFICATION DE L'EQUIPEMENT

1. IDENTIFICATION DE LA PORTE

Désignation / Usage	Porte piétonne
Constructeur / Marque	RECORD
Type	DSTA20
Numéro de série	1292320-1
QR Code:	
Année de fabrication	2020
Marquage	CE
Photo de la porte	

2. CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DE LA PORTE

Type d'ouverture	Coulissante
Mode de commande	Automatique à détection automatique
Energies mises en oeuvre	Electrique
Lieu d'installation	En zone public

3. DISPOSITIFS SPECIFIQUES CONCOURANT A LA SECURITE DE FONCTIONNEMENT

Organe(s) d'arrêt à proximité	Oui
Radar de détection de présence	Intérieur et extérieur
Dispositif de limitation d'effort	Détection d'effort

4. CONDITIONS PARTICULIERES DE VERIFICATION

Réglementation prise en référence	Articles R. 4224-12 et 13, arrêté du 21/12/93 du code du travail
Périodicité réglementaire (mois)	6
Périodicité retenue par le client (mois)	6
Conditions de réalisation de la vérification	Equipement en service, essais de fonctionnement réalisés
Emplacement	Entrée Pôles des arts

5. RESULTAT DE LA VERIFICATION

Les vérifications réalisées dans les limites de la présente mission n'ont pas relevé d'anomalie ou défectuosité.

ANNEXE 1 : Liste des points de vérification des équipements de fermeture

Les vérifications réalisées par SOCOTEC en sa qualité d'organisme tierce partie permettent de répondre aux exigences réglementaires prises en référence et rappelées pour chaque équipement dans le chapitre « Conditions particulières de vérification ».

La vérification a porté sur l'état de conservation et de fonctionnement des points suivants¹, dans la limite de la nature de l'équipement de travail et des dispositifs dont il est pourvu lors de la vérification.

La vérification n'a pas porté sur l'état de conformité des équipements de travail.

Portes, portails, barrières et autres équipements de fermeture

Structure	Equipement hydraulique
· Tablier / Vantaux / Lisse / Herse · Articulations (charnières, pivots, ...) · Eléments de guidage (rails, galets, ...) · Fixations · Systèmes d'équilibrage (ressorts, contrepoids,...) · Joint élastique	· Equipements hydrauliques · Liaisons et raccordements · Niveaux - Pression · Filtres
Mécanismes	Dispositifs spécifiques concourants à la sécurité de fonctionnement
· Eléments d'entraînement · Eléments de transmission · Suspentes (chaînes, câbles, courroies, ...) · Protecteurs	· Détection de présence (cellules, radar, barrière immatériel, ...) · Détection de contact (barre palpeuse, ...) · Dispositifs de limitation d'effort · Parachutes · Manœuvre de dépannage · Feu clignotant · Eclairage du volume de débattement · Marquage au sol de l'aire de débattement · Dispositif de verrouillage en position de fermeture · Portillon : Asservissement du fonctionnement de la porte à la position fermée · Porte piétonne à tambour : Bouton de commande de réduction de la vitesse de rotation pour personnes à mobilité réduite
Equipements électriques	Dispositifs spécifiques aux portes mises en service avant 2006 (Norme NFP25362)
· Enveloppes (coffrets, armoires, boîtiers, ...) · Equipements électriques · Liaisons et raccordements · Interconnexion des masses métalliques	· Détection de présence dans l'aire dangereuse de mouvement accessible au public (ADMAP) · Coupure de l'alimentation en énergie au-delà du temps de phase (ouverture ou fermeture) + 7s
Equipements pneumatiques et/ou hydrauliques	
· Equipements pneumatiques et/ou hydrauliques · Liaisons et raccordements · Indicateurs de niveaux / pression · Filtres	
Organes de service et de signalisation	
· Commandes ouverture/fermeture · Organe(s) d'arrêt d'urgence · Autres organes de service (boutons poussoirs, sélecteurs,...) · Dispositifs de signalisation	

¹ La liste est donnée à titre indicatif et ne peut être retenue comme la liste exhaustive des points de vérification